



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 6.1-06-2733-С/0020-2016 от « 07 » « апреля » 2016г

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Электролаборатория с переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная)

АО «Газпром газораспределение Ярославль»

(наименование предприятия, адрес, ИНН)

Адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе 33

ИНН: 7604012347

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения разрешённых видов испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:

- Измерение сопротивления изоляции электрооборудования напряжением до 1000 и выше В включительно.
- Измерение сопротивления заземляющих устройств.
- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
- Проверки цепи заземляющих (зануляющих) защитных проводников и устройств уравнивания потенциалов.
- Измерение сопротивления цепи фаза-нуль (тока срабатывания защиты) в электроустановках до 1000 В с глухо заземлённой нейтралью.
- Проверка действия максимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей напряжением до 1000 В.
- Проверка устройств защитного отключения.
- Измерение удельного сопротивления грунта.

Свидетельство выдано на основании требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, и акта комиссии № 6.1-06-2733-А/0020-2016 от « 07 » « апреля » 2016 г назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 03.02.2015 г. № 47н.

Срок действия Свидетельства установлен до « 07 » « апреля » 2019 г.

И.о. заместителя руководителя
Центрального управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору



Глотов Н.И.

