


У Т В Е Р Ж Д А Ю :
заместитель генерального директора-
главный инженер

ОАО «Ярославльоблгаз»
 Ю.Н.Селезнев

« 22 » февраля 20 12 г

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке производства работ
вблизи или в охранной зоне действующих газопроводов
ОАО «Ярославльоблгаз»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства №878 от 20.11.2000г, Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и определяет порядок оформления и выдачи разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, сооружений, подземных инженерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических изысканий и работ по благоустройству территорий в Ярославской области.

1.2. Выполнение настоящего Положения обязательно для юридических лиц (независимо от права собственности, пользования или аренды земельных участков) производящих на территории Ярославской области:

- а) проектирование и строительство зданий, эксплуатацию сооружений, подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций;
- б) согласование проектной документации на производство работ;
- в) контроль и надзор за производством работ.

1.3. Проектирование и производство всех видов строительных работ должно осуществляться с соблюдением требований действующих строительных норм и правил и настоящего Положения.

1.4. Производство работ, выполняемых как механизированным способом, так и вручную, должно производиться только после получения соответствующего разрешения на производство работ.

1.5. Разрешение на производство работ в охранной зоне газопровода оформляется по форме 13-Э, в соответствии со стандартами отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» ОСТ 153-39.3-053-2003.

1.6. Запрещается производство работ без оформленного в установленном порядке разрешения или по разрешению, срок действия которого истек.

1.7. Разрешение выдается непосредственному производителю работ на срок 3 месяца (с последующей пролонгацией по письменной заявке производителя работ).

1.8. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и определения:

а) «земляные работы» – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и надземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

б) «разрешение на производство работ в охранной зоне газопровода» - документ, выдаваемый филиалом ОАО «Ярославльоблгаз» на право производства земляных, буровых и других работ при строительстве, ремонте недвижимости, подземных инженерных сооружений и коммуникаций;

в) «**производитель работ**» – юридическое лицо, запрашивающее право на производство работ;

г) «**аварийная ситуация**» - ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) города, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных коммуникаций и сооружений;

д) «**охранная зона газораспределительной сети**» - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения;

ж) «**эксплуатационная организация газораспределительной сети**» - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Эксплуатационной организацией может быть организация - собственник этой сети либо организация, заключившая с организацией - собственником сети договор на ее эксплуатацию.

з) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие **охранные зоны**:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

1.9. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

1.10. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей запрещается:

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и т.д.;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживанию и устранению повреждений на газопроводе;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- сносить сооружения (дороги, мосты и т.п. без предварительно выноса газопроводов по

- согласованию с ГРО);
- открывать ограждения, здания сооружений на газопроводе (ГРП, ЭХЗ и др.) отключать, включать освещение, средства связи;
- набрасывать, привязывать, приставлять к газопроводам и сооружениям посторонние предметы, лестницы и т.п;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям;

2. Порядок выдачи разрешения на производство плановых работ:

2.1. Производители работ, планирующие проведение работ в охранной зоне действующего газопровода, обязаны не менее чем за 5 дней до начала работ обратиться в ПТО или иное подразделение, уполномоченное распоряжением по соответствующему филиалу ОАО «Ярославльоблгаз», за разрешением на производство работ.

2.2. Для получения разрешения на производство работ в эксплуатационную организацию газораспределительной сети подается следующий пакет документов:

- заявление на имя директора филиала ОАО «Ярославльоблгаз» об оформлении разрешения на производство работ с указанием лица, ответственного за безопасное производство работ и лица, допущенного к согласованию проекта производства работ и получению данного разрешения;
- реквизиты организации-производителя работ;
- приказ по организации-производителю работ о назначении ответственного за безопасное производство работ в охранной зоне газопровода и ответственного за получение данного разрешения;
- копии протокола аттестации и удостоверения, подтверждающих факт аттестации в установленном порядке лица, ответственного за производство работ в охранной зоне газопровода;
- проект производства работ, утвержденный руководителем организации - производителя работ.
- выкопировку из листов плана и профиля проектного решения на участке, попадающем в охранную зону газопровода (в 3-х экземплярах);
- в случае, если организация-заказчик самостоятельно не выполняет работы, а нанимает для этого субподрядную организацию, дополнительно прилагаются:
 - договор (контракт) на субподрядные работы с четким разграничением обязанностей между сторонами по оформлению, получению разрешения и производству работ.
 - проект производства работ, дополнительно согласованный с субподрядной организацией.

2.2.1. В зависимости от видов заявленных работ дополнительно могут предоставляться:

- копия разрешения на строительство (по объектам нового строительства и реконструкции);
- копия распорядительного документа на снос зданий и сооружений, справки от эксплуатирующих организаций об отключении инженерных коммуникаций и справки об отселении жителей и выводе организаций (в случае производства работ по сносу зданий и сооружений);
- схема организации движения транспорта и пешеходов (в случае закрытия или ограничения движения на период производства работ), согласованную с подразделениями ГИБДД;
- разрешения на размещение средств наружной рекламы (по объектам установки рекламных конструкций);

2.3. В трехдневный срок после получения указанных документов ПТО или иное подразделение, уполномоченное распоряжением по соответствующему филиалу ОАО «Ярославльоблгаз», подготавливает и выдает производителю работ оформленное в соответствии с установленной формой (пункт 1.5. Положения) разрешение на производство работ и эскиз расположения газопровода с привязками и отметками глубины заложения, одновременно с этим на проектном решении проставляется штамп о согласовании производства работ.

2.4. Разрешение на производство работ вблизи действующего газопровода оформляется представителем эксплуатационной организации газораспределительной сети в 3-х равнозначных экземплярах с приложением эскизов: один экземпляр - выдается под роспись ответственному производителю работ с указанием его должности, Ф.И.О. Второй экземпляр выдается под роспись представителю СПГ соответствующего филиала ОАО «Ярославльоблгаз» для осуществления контроля за соблюдением мер по сохранности газораспределительной сети. Третий экземпляр совместно с письменной заявкой и поданным пакетом документов организации – производителя работ, хранится в ПТО филиала.

2.5. ПТО филиалов Общества ведут учет разрешений, выданных на производство работ, с регистрацией в соответствующем журнале. Экземпляр разрешения, предназначенный для службы подземных газопроводов, в течении 2-х дней с даты его утверждения, передается сотрудником ПТО, оформившим разрешение, начальнику СПГ под роспись в регистрационном журнале.

2.6.Срок действия письменного разрешения на производство работ - 3 месяца. Пролонгация разрешения производится ПТО или иным подразделением, уполномоченным распоряжением по соответствующему филиалу ОАО «Ярославльоблгаз», ранее его выдавшим по письменной заявке производителя работ, в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

2.7. Разрешение на производство работ утверждает главный инженер соответствующего филиала ОАО «Ярославльоблгаз».

2.8. Филиал ОАО «Ярославльоблгаз» может отказать производителю работ в выдаче разрешения или перенести сроки выполнения работ на другой период времени в случаях:

- а) непредоставления производителем работ требуемых документов;
- б) отсутствия необходимых согласований проектной документации;
- в) в случае необходимости проведения Обществом (в месте согласования) ремонтных работ для предотвращения разрушения газораспределительной сети или устранения утечек газа с отсрочкой до окончания ремонтных или аварийно-восстановительных работ.

2.9. Отказ ОАО «Ярославльоблгаз» в выдаче разрешений на производство работ или перенос сроков их выполнения на другой период времени оформляется письменно и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

3. Порядок выдачи разрешения на производство работ при ликвидации аварий в охранной зоне действующих газопроводов:

3.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, приведших к нарушениям их нормального функционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев, организация, эксплуатирующая указанные инженерные сооружения и коммуникации, должна немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

3.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады на место, организация-производитель аварийных работ должна телефонограммой, отправленной на секретаря соответствующего филиала ОАО «Ярославльоблгаз», сообщить об аварии.

Если авария на смежных сетях происходит в выходные или праздничные дни, телефонограмма подается дежурному диспетчеру аварийно-диспетчерской службы соответствующего филиала Общества.

3.3. Секретарь филиала ОАО «Ярославльоблгаз» (диспетчер АДС) регистрирует поступившую телефонограмму в журнале для телефонограмм и оперативно информирует об аварии на смежных инженерных сетях руководство филиала, начальника СПГ (АДС) и ЦДС Управления ОАО «Ярославльоблгаз».

3.4. Начальник СПГ (АДС) после уведомления об аварии на смежных инженерных коммуникациях (подземных сооружениях) обязан немедленно направить своих представителей на место аварии с исполнительными чертежами, в которых указано расположение подведомственных им газопроводов и сооружений на них в районе проведения аварийных работ. Руководство филиала с момента получения телефонограммы об аварии начинает осуществлять оперативный контроль за

ходом работ по ликвидации аварийной ситуации в охранной зоне газопроводов и в оперативном порядке (не реже 1 раза в час) информировать ЦДС Управления о ходе проведения работ.

3.4. Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях и подземных сооружениях должна производиться только специализированными организациями, при наличии исполнительного чертежа на подземные коммуникации и сооружения.

3.5. Разрешение на аварийное вскрытие оформляется одновременно с началом производства работ. Если авария произошла в нерабочее время или выходной день, разрешение оформляется следующим рабочим днем.

3.6. Для получения разрешения на аварийное вскрытие земельного участка производитель работ представляет в ПТО или иное подразделение, уполномоченное распоряжением по соответствующему филиалу ОАО «Ярославльоблгаз», следующие документы и материалы:

а) заявление на имя директора филиала ОАО «Ярославльоблгаз» об оформлении разрешения на производство работ в охранной зоне газопровода, связанные с ликвидацией аварии с указанием лица, ответственного за безопасное производство работ и лица, допущенного к согласованию проекта производства аварийных работ и получению данного разрешения;

б) копия протокола аттестации и удостоверения, подтверждающих факт аттестации в установленном порядке лица, ответственного за производство работ в охранной зоне газопровода;

в) копию наряда-заявки, выданного бригадиру службы, выполняющей аварийные работы в охранной зоне газопроводов;

г) схему участка работ (выкопировку из исполнительной документации на подземные коммуникации и сооружения) и проект производства работ для согласования с Обществом в части методов ведения и способов производства аварийных работ, а так же схему расстановки защитных ограждений и аварийного освещения котлованов.

д) копию телефонограммы об аварии, ранее направленную секретарю (диспетчеру АДС) соответствующего филиала Общества;

3.7. Разрешение на аварийное вскрытие подписывает главный инженер филиала Общества, либо лицо, его заменяющее (по приказу).

3.8. Продолжительность восстановительных работ при ликвидации аварий на инженерных коммуникациях должна составлять не более 3-х суток в летний период и 5-ти суток в зимний период.

3.9. Производство плановых работ под видом аварийных по телефонограмме запрещается. Организации, виновные в таких действиях, несут ответственность в установленном порядке.

4. Порядок производства и меры безопасности при производстве работ:

4.1. После получения разрешения на производство работ, лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить (письменно или телефонограммой) представителя службы подземных газопроводов соответствующего филиала Общества на место работ для определения фактического месторасположения действующего газопровода, глубины его заложения вскрытием вручную шурфов и обозначением вскрытого газопровода на местности реперами.

4.2. Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются разрешение на производство работ, оформленное в установленном порядке, проектная и рабочая документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений.

4.3. Производители работ обязаны дополнительно вызывать путем подачи телефонограммы в СПГ представителей ОАО «Ярославльоблгаз» на этапах производства работ непосредственно в охранной зоне действующих газопроводов и на этапе выполнения присыпки и обратной засыпки участка газопровода, производимых по окончании работ, связанных с выемкой грунта.

4.4. Службы подземных газопроводов филиалов Общества регистрируют поступившие телефонограммы о вызове их представителей на места производства работ в соответствующем журнале.

4.5. Разработка грунта экскаватором или другими землеройными машинами в охранной зоне газопроводов запрещена. Определение фактического положения действующих подземных газопроводов производится шурфлением грунта в месте предполагаемой выемки, производимой исполнителем в присутствии эксплуатирующей организации.

4.6. Ответственный производитель работ обязан проинструктировать машиниста землеройной машины о порядке разработки выемки и обозначить ясно различимыми из кабины знаками границы зоны, в пределах которой допускается механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному сооружению, разрабатывается вручную.

4.7. Разработка траншей и котлованов, укрепление их стенок следует производить с учетом призмы обрушения грунтов в соответствии с СП 42-101-2003, раздел 10 «Разработка траншей и котлованов».

4.8. В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа при выполнении работ в охранной зоне технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, персонал отведен от места проведения работ и расположен по возможности с наветренной стороны. О произошедшем немедленно извещается по телефону, указанному в разрешении на производство работ, аварийно-диспетчерская служба филиала ОАО «Ярославльоблгаз». До прибытия аварийной бригады руководитель обязан принять меры, предупреждающие доступ к месту повреждения сети или утечки газа посторонних лиц, транспортные средства, а также меры, исключающие появление источников открытого огня.

4.9. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в технической документации, работы должны быть немедленно остановлены и приняты меры по обеспечению сохранности обнаруженных подземных коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и вызову представителя соответствующей эксплуатационной организации газораспределительной сети.

4.10. Места работ, связанные с устройством временных выемок, должны быть огорожены для предотвращения несанкционированного проникновения людей и животных. Лицо, осуществляющее работы, обеспечивает проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории. После окончания работ указанные устройства должны быть вывезены с территории, а благоустройство территории должно быть восстановлено.

4.11. В случае обнаружения представителем эксплуатационной организации газораспределительной сети проведения работ в охранной зоне без надлежащего оформления разрешения на производство работ, либо выполнения работ с нарушением Правил №878 от 20.11.2000г. представитель эксплуатационной организации имеет право приостановить указанные работы и составить соответствующий акт.

4.12. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения запрещается:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- в) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- д) разводить огонь и размещать источники огня;
- е) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3метра;
- ж) самовольно подключаться к газораспределительной сети.

4.13. После завершения земляных работ производитель работ должен с соблюдением технологических сроков проведения необходимых восстановительных работ выполнить обратную

засыпку траншеи (котлована). Засыпка траншеи (котлована) должна производиться на подготовленную, при необходимости с предварительной присыпкой песком, постель, с последующей присыпкой песком и уплотнением грунта с коэффициентом уплотнения в соответствии с проектом производства работ.

5. Закрытие разрешения, внесение изменений в исполнительную документацию.

5.1. Датой закрытия разрешения на производство работ в охранной зоне действующих газопроводов является дата завершения работ – завершение обратной засыпки котлована (траншеи) в натуре с выполнением комплекса восстановительных работ.

5.2. Закрывает разрешение на производство работ ответственный представитель СПГ соответствующего филиала ОАО «Ярославльоблгаз», прибывший на место завершения работ по телефонограмме, ранее поданной производителем работ (пункт 4.3. настоящего Положения).

5.3. На все вновь построенные подземные инженерные коммуникации и сооружения производитель работ в процессе строительства до обратной засыпки составляет исполнительные чертежи и профили в М 1:500 с привязками к постоянным ориентирам и высотными отметками. На исполнительные чертежи наносятся уточненные по факту привязки и глубины заложения существующих газопроводов, в охранной зоне которых производились работы.

5.4. При закрытии разрешения производитель работ предоставляет представителю СПГ Общества экземпляр исполнительных чертежей на участки инженерных коммуникаций, попадающих в охранные зоны газопроводов на бумажном носителе и в электронном виде (при наличии) для внесения изменений в существующую исполнительно-техническую документацию на соответствующий газопровод.

6. Ответственность за нарушение Положения.

6.1. Юридические и должностные лица, нарушившие требования настоящего Положения, независимо от подчиненности и форм собственности, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими законодательными актами Российской Федерации и Ярославской области.

6.2. Производство работ без разрешения или с нарушением установленных сроков производства работ является самовольным и влечет административную ответственность.

6.3. Юридические и должностные лица, допустившие нарушения в части восстановления нарушенного дорожного покрытия, благоустройства территории и несоблюдения сроков производства работ несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае выявления факта грубого нарушения настоящего Положения, нанесшего значительный материальный ущерб газовому хозяйству Общества, материалы на должностных лиц предприятий или организаций, независимо от форм собственности, могут быть переданы в органы прокуратуры в установленном законодательством порядке.

Начальник ПТО



А.Н.Маянцев

Разработала Вялова Н.В.